

Katowice, dnia 27.02.2018 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Znak: NZP/PRZEB-BYT/4/2018

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku administracyjnego WORD w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 98

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuje, że w dniu 22.02.2018 r. wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z powyższym zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki drzwiowej opisanej jako „drzwi stalowe”, drzwi o oznaczeniach Ds1-Ds9 wg. zestawienia stolarki jako stolarkę z profili aluminiowych?

Odpowiedź:

Dopuszcza się wykonanie drzwi i witryn Ds1-Ds9 z profili aluminiowych w kolorze szarym.

Pytanie 2:

Proszę o podanie wymagań co do stolarki drzwiowej o oznaczeniach Ds1-Ds9 tj. rodzaj szklenia, współczynnik przenikania ciepła, montaż samozamykaczy?

Odpowiedź:

Rozmieszczenie typów drzwi na rzucie pokazano na rys. nr 2 Projektu Wykonawczego. Wszystkie drzwi i witryny Ds1 –Ds9 winny być szkolne szybą bezpieczną. W drzwiach należy zamontować samozamykacze. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi wejściowych i wiatrołapach (Ds8 i Ds9) winien wynosić 1,3 W/m²K. Pozostałe drzwi i witryny nie muszą spełniać tego warunku.

Pytanie 3:

Proszę o uzupełnienie przedmiarów o baterie umywalkowe oraz zlewozmywakowe.

Odpowiedź:

W ofercie winno się uwzględnić montaż 6 sztuk baterii umywalkowych stojących i 1 sztuki baterii stojącej do zlewozmywaka chromowanych z głowicą ceramiczną.